

Lhůty revizí a kontrol — přehled 2026

Sestaveno z textu předpisů, ověřeno 19. 9. 2026 · servisasklad.cz/vzory/lhuty-revizi-a-kontrol

Obecné pravidlo: následná kontrola pracovního zařízení nejméně jednou za 12 měsíců (§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.). Kratší lhůta z návodu výrobce, místního provozního bezpečnostního předpisu nebo zvláštního předpisu má přednost.

Elektrická zařízení a ochrana před bleskem (příloha č. 4 k NV 190/2022 Sb.)

Prostředí / objekt	Pravidelná revize
Administrativní objekty	5 let
Výroba, školy a mateřské školy, ubytování, zdravotnictví	3 roky
Objekt s možnou přítomností více než 200 osob podle PBR	2 roky
Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu	3 roky
Mokré a korozivní prostory	1 rok
Prozatímní zařízení stavenišť	6 měsíců
Pojízdné a převozní prostředky	1 rok
Ochrana před bleskem — kritické systémy	2 roky + vizuální kontrola 1× ročně
Ochrana před bleskem — ostatní objekty	4 roky + vizuální kontrola 1× ročně

Plynová a tlaková zařízení (NV 191/2022 Sb. a NV 192/2022 Sb.)

Zařízení a úkon	Lhůta
Plynové zařízení — kontrola	nejméně 1× ročně
Plynové zařízení — provozní revize	nejméně 1× za 3 roky
Ověření znalostí obsluhy plynového zařízení	I. třída 3 roky, II. třída 5 let
Tlaková nádoba stabilní — provozní revize	1× ročně
Tlaková nádoba stabilní — vnitřní revize	1× za 5 let
Tlaková nádoba stabilní — tlaková zkouška	1× za 10 let
Kotle I. a II. třídy — provozní revize	1× za 3 měsíce
Kotle III. a IV. třídy — provozní revize	1× za 6 měsíců
Kotle — vnitřní revize	1× ročně (I. a II. třída lze prodloužit na 2 roky)
Kotle — tlaková zkouška	1× za 10 let

Výtahy a zdvihací zařízení (příloha č. 2 k NV 193/2022 Sb.)

Zařízení a úkon	Lhůta
Osobní a osobonákladní výtah — odborná zkouška	3 roky (lze překročit nejdéle o 6 měsíců)
Nákladní a malý nákladní výtah — odborná zkouška	6 let (lze překročit nejdéle o 6 měsíců)
Osobní výtah, volný přístup veřejnosti — odborná prohlídka	kat. I. 3 měsíce, kat. II. 2 měsíce
Osobní výtah, omezený přístup veřejnosti — odborná prohlídka	kat. I. 4 měsíce, kat. II. 3 měsíce
Osobní výtah — inspekční prohlídka	první v 9. roce provozu, poté každých 6 let
Svislá zdvihací plošina — přezkoušení	nejméně 1× ročně
Jeřáby a zdvihadla podle skupiny	revize 1–4 roky, zkouška 2–8 let
Jeřáby věžové, mobilní, nakládací, lanové	revize 1 rok, zkouška 2 roky; nad 14 let zkouška 1× ročně
Jeřáby a zdvihadla — kontrola v mezidobí	po 3 měsících; prohlídka před použitím každou směnu
Pracovní plošina se zdvihem nad 1,5 m	prohlídka každou směnu, běžná po 3 měsících, zkouška 1× ročně
Regálový zakladač se stanovištěm obsluhy	kontrola po 3 měsících, revize 1× ročně, zkouška 1× za 2 roky
Stavební výtah pro osoby a náklad	kontrola po 3 měsících, zkouška nejméně 1× ročně

Požární bezpečnost (vyhláška č. 246/2001 Sb.)

Úkon	Lhůta
------	-------

Hasicí přístroj — kontrola provozuschopnosti	nejméně 1× ročně a po každém použití
Hasicí přístroj vodní a pěnový — periodická zkouška	1× za 3 roky
Hasicí přístroj ostatní — periodická zkouška	1× za 5 let
Požárně bezpečnostní zařízení — kontrola	nejméně 1× ročně

Kontroly těsnosti u F-plynů (nařízení (EU) 2024/573)

Náplň zařízení	Bez detekce úniků	Se systémem detekce
< 50 t CO ₂ e (nebo < 10 kg u nenasycených HFC/HCFC)	12 měsíců	24 měsíců
50–500 t CO ₂ e (nebo 10–100 kg)	6 měsíců	12 měsíců
≥ 500 t CO ₂ e (nebo ≥ 100 kg)	3 měsíce	6 měsíců
Ověření po opravě úniku	nejdříve po 24 h provozu, nejpozději do 1 měsíce	totéž

Přehled slouží pro provozní orientaci, nenahrazuje právní poradenství. Právně závazné je ověřené znění předpisu v e-Sbírce. Sankce za neprovedenou revizi u vyhrazeného technického zařízení: až 2 000 000 Kč (§ 33 zákona č. 251/2005 Sb.).