Karta elektrického spotřebiče — doklad o revizi a opakované zkoušce

Vzor dle ČSN 33 1600 ed. 2 (Z1, Z2), § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb. a § 9 NV č. 190/2022 Sb. · servisasklad.cz

1. Identifikace provozovatele a elektrického spotřebiče

Provozovatel / zaměstnavatel (název, sídlo, IČO)	
Evidenční (inventární) číslo spotřebiče / čárový kód	
Název a druh spotřebiče (ruční nářadí / přenosný / nepřenosný / prodlužovací přívod)	
Výrobce, typ / model a výrobní číslo (S/N)	
Jmenovité napětí (V) / příkon (W) / krytí (IP)	
Třída ochrany (I / II / III) a délka přívodu (m)	
Skupina používání dle ČSN 33 1600 ed. 2 (A / B / C / D / E) a pracoviště	
Stanovená lhůta opakovaných zkoušek (měsíce)	

2. Rozsah prohlídky, měření a zkoušky chodu (ČSN 33 1600 ed. 2)

- Zevní prohlídka: kryty, držadla, průchodky, pohyblivý přívod, vidlice, spínač, čitelnost štítku.
- Měření odporu ochranného vodiče (třída I): do 5 m ≤ 0,3 Ω (+0,1 Ω na každých dalších 7,5 m, max. 1,0 Ω).
- Měření izolačního odporu: třída I ≥ 1,0 MΩ (topné spotřebiče ≥ 0,3 MΩ), třída II ≥ 2,0 MΩ, třída III ≥ 0,25 MΩ.
- Měření proudu v ochranném vodiči / dotykového proudu (kde nelze měřit Riso): ≤ 3,5 mA (tř. I) / ≤ 0,5 mA (tř. II).
- Zkouška chodu (funkční zkouška): ověření spínače, bezvadného chodu a bezpečnostních prvků.

3. Záznamy o provedených revizích a opakovaných zkouškách

Datum	Druh (revize / zkouška)	Prohlídka a chod	Rpe (Ω)	Riso (MΩ) / Ipe (mA)	Přístroj č.	Výsledek (schopen / neschopen)	Příští termín	Jméno, č. osv. a podpis

_____ _____

Revizní technik / pověřená osoba (jméno, č. osvědčení, podpis) Za provozovatele převzal (jméno, datum, podpis)

Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/revize-elektrospotrebicu podle ČSN 33 1600 ed. 2, § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb. a § 9 NV č. 190/2022 Sb.