Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS / hromosvodu)

Vzor dle § 7 a přílohy č. 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a ČSN EN 62305-3 ed. 2 · servisasklad.cz

1. Identifikace objektu, třídy LPS a revizního technika

Provozovatel / vlastník objektu (název, sídlo, IČO)	
Revidovaný objekt (adresa, popis budovy, krytina střechy)	
Zařazení systému ochrany před bleskem (třída LPS I / II / III / IV dle ČSN EN 62305-3 nebo ČSN 34 1390)	
Druh revize (výchozí / pravidelná / mimořádná) a datum provedení	
Revizní technik elektro (jméno, ev. č. osvědčení TIČR E2A/E1A, použitý měřicí přístroj)	

2. Měření zemních odporů svodů a kontrola jímací soustavy

Svod č. (SZ)	Umístění svodu	Stav jímače a svorky	Naměřený odpor Rz (Ω)	Max. dovolený (Ω)	Hodnocení (Vyhovuje / Závada)

3. Vnitřní ochrana před bleskem (HOP, SPD T1, dostatečná vzdálenost s) a výrok

Kontrola ekvipotenciálního pospojování (HOP/MET) a svodičů bleskového proudu SPD typu 1 (T1)	
Dodržení dostatečné vzdálenosti s od kovových částí na střeše (VZT, klimatizace, FVE)	
Soupis zjištěných závad a lhůty k jejich odstranění	
Celkový posudek: Zařízení LPS JE / NENÍ schopno bezpečného provozu — termín příští revize	

_____ _____

Revizní technik elektro (podpis, razítko, č. osvědčení TIČR) Za provozovatele zprávu převzal (jméno, datum, podpis)

Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/revize-hromosvodu podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.