Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení

Vzor dle § 10 odst. 1 písm. a) až o) nařízení vlády č. 190/2022 Sb. · servisasklad.cz

1. Identifikace provozovatele a revize — § 10 odst. 1 písm. a), d), e), f)

Evidenční číslo revizní zprávy	
Provozovatel (název a sídlo / jméno a IČO)	
Druh revize (výchozí / pravidelná / mimořádná)	
Důvod mimořádné revize (je-li mimořádná)	
Revizní technik (jméno, příjmení)	
Evidenční číslo osvědčení TIČR (rozsah E2A/E2B/…)	
Držitel oprávnění TIČR (firma, ev. č. oprávnění)	
Datum zahájení revize	
Datum ukončení revize	
Datum vypracování zprávy o revizi	
Datum předání zprávy o revizi	

2. Identifikace zařízení a vymezení rozsahu revize — § 10 odst. 1 písm. b), c)

Revidované elektrické zařízení a místo umístění	
Přesné vymezení rozsahu revize (od – do)	
Části vyloučené z rozsahu revize	
Jmenovité napětí / soustava / ochrana před úrazem el. proudem	
Klasifikace vnějších vlivů (protokol ze dne)	

3. Soupis použitých měřicích přístrojů a podkladů — § 10 odst. 1 písm. g), h)

Měřicí přístroj (typ)	Výrobní číslo	Číslo kalibračního listu / platnost
Multifunkční tester instalací …	…	kalibrováno do …
Klešťový měřič zemních odporů …	…	kalibrováno do …

- Projektová dokumentace skutečného provedení a průvodní dokumentace výrobce.
- Protokol o určení vnějších vlivů a předchozí zpráva o revizi (vyhodnocení ve vzájemných souvislostech).
- Zákon č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2.

4. Soupis provedených úkonů a naměřené hodnoty — § 10 odst. 1 písm. i), j)

Okruh / zařízení / rozváděč	Jištění (typ / In)	Spojitost PE (Ω)	Izolační odpor Riso (MΩ)	Impedance smyčky Zs (Ω)	Proudový chránič IΔn / tA (ms)	Výsledek

5. Přehled zjištěných závad a vyhodnocení předchozí revize — § 10 odst. 1 písm. k), m)

Č.	Popis zjištěné závady a místo	Porušené ustanovení předpisu / normy	Navržený termín odstranění

Vyhodnocení záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi, při provozu a údržbě: …

6. Slovní zhodnocení a doporučená lhůta příští revize — § 10 odst. 1 písm. l), n), o)

Slovní zhodnocení bezpečnosti	
Vyhrazené elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopno provozu (ANO / NE)	
Odůvodnění závěru (není-li schopno provozu)	
Doporučená lhůta provedení příští revize (dle přílohy č. 4 NV 190/2022 Sb.)	

_____ _____

Revizní technik (jméno, č. osvědčení, podpis / uznávaný el. podpis)

Potvrzení o převzetí zprávy provozovatelem (jméno, datum, podpis)

Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/revizni-zprava-elektro podle § 10 odst. 1 písm. a) až o) nařízení vlády č. 190/2022 Sb.